

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr CE/PL/0640/V3/2021/560

Nazwa i adres producenta:

KANLUX SA, ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji:

WYŁĄCZNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY

Typ/typy: **KMB6-B1/1, KMB6-B2/1, KMB6-B6/1, KMB6-B10/1, KMB6-B13/1, KMB6-B16/1, KMB6-B20/1, KMB6-B25/1, KMB6-B32/1, KMB6-B40/1, KMB6-B53/1, KMB6-B63/1, KMB6-B6/3, KMB6-B10/3, KMB6-B16/3, KMB6-B20/3, KMB6-B25/3, KMB6-B32/3, KMB6-B40/3, KMB6-B50/3, KMB6-B63/3, KMB6-C4/1, KMB6-C6/1, KMB6-C10/1, KMB6-C16/1, KMB6-C20/1, KMB6-C25/1, KMB6-C32/1, KMB6-C40/1, KMB6-C50/1, KMB6-C63/1, KMB6-C6/3, KMB6-C10/3, KMB6-C16/3, KMB6-C20/3, KMB6-C25/3, KMB6-C32/3, KMB6-C40/3, KMB6-C50/3, KMB6-C63/3**

Znak towarowy:

IDEAL^{TS}
by KanluxPodstawowe parametry: Uc = 230/400V~ (1P), 400V~ (3P); In = 1..63A; Inc = 6000A;
typ B, C; Klasa ograniczenia energii - 3

Oznaczenie serii/partii: #ED

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonijnego:

Dyrektywa (LVD) – 2014/35/EU**Dyrektywa (RoHS) – 2011/65/EU, (EU)2015/863**

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN 60898-1:2019**EN IEC 63000:2018**

Informacje dodatkowe:

Kanlux SA posiada wdrożony System Zarządzania Jakością wg normy **ISO 9001:2015** potwierdzony certyfikatem ISO o numerze PL006884/1/P wydanym przez Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.**NWP/5709, NWP/5710, NWP/5714, NWP/5715; ID 0640; S.CE/560**

Radzionków, 05.05.2021

Kanlux S.A.
Kierownik Laboratorium Badawczego
Krzysztof Żurek

Kanlux S.A.
Dyrektor Działu Technicznego
Dariusz Stanićzek

Kanlux SA
Kierownik ds. Wdrożeń
i Certyfikacji Produktów
Adam Wabnic

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)

Kanlux SA ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Polska | tel: 32/388 74 00, fax: 32/388 74 99 | kanlux@kanlux.pl | **kanlux.pl**